



**RØMNINGSTRAPP:**  
Grunnet assistert rømming av HC-brukere, skal fri bredde i rømningsvei (dør og trapp) være minst 1,2 meter. Trapp bør tilrettelegges med rekkeverk på begge sider for å gi økt sikkerhet ved rømming.

**PERSONBELASTNING:**  
Maksimalt samtidig personopphold forutsettes til 10 personer.

**LANDGANG/BRO:**  
Må utføres med dekke minst REI 30 [B30] og ha ubrennbart rekkeverk/gjerde klasse A2-s1,d0.

**SLAGRETNING DØR:**  
Dører til rømningsvei må slå ut i rømningsretning. Slagretning må snus.

**LANDGANG/BRO:**  
Må utføres med dekke minst REI 30 [B30] og ha ubrennbart rekkeverk/gjerde klasse A2-s1,d0.

**Symboler:**

- Ulgang til det fri
- Rømningsretning
- Hånddøkker
- Brannslange

**Skravurer:**

- Rømningsvei

**Dør- og vindusbetegnelser:**

- EI 30C
- EI 60
- EI 60C
- EI 30-Csa [B30S]
- EI 60-Sa [B60]
- EI 60-Csa [B60S]
- EI 30 [B30]
- EI 60 [B60]

**Veggbetegnelser:**

- EI 30B
- EI 60B
- EI 30 [B30]
- EI 60 [B60]

**DØRER:**

Dører i brannklassifisert bygningsdel som ikke er klassifisert for røyktiløp, klasse Sa, må ha terskel/lanslag og tetlister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktiløp.

**ANNET:**

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

**ASSISTERT RØMNING:**

Personersikkerheten ved brann for HC-tribune ivaretaes ved assistert rømming. Ved prosjektering av bygg C er det besluttet at byggets passive brannsikkerhet skal økes til 60 minutters brannmotstand, samt at fri bredde i rømningsvei skal økes til 1,2 meter (se branntegning).

Nødvendige organisatoriske tiltak i forbindelse med assistert rømming skal fremkomme gjennom risikoanalyse og er eters ansvar.

C03	2010-02-17	Endring i brann teknisk konsept	KABAR	EVT	TOER
C02	2010-01-07	For kontroll hos eksisterne parter	KABAR	EVT	TOER
A01	2009-12-15	For intern bruk hos utgivende part	KABAR	EVT	TOER
Rammisjon	Dato	Beskrivelse	Utbedret	For kontroll	Gode ant
<p>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdrag som freilagt nedenfor. Opphavstittel tilhører Norconsult AS. Dokumentet må ikke benyttes til det formål som oppdragsvilkårene beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn det som er tillatt i vilkårene.</p>					
<p><b>KVIA AS</b></p> <p>SANDNESS STADION PLAN 2. ETASJE BRANNTEGNING</p>			<p>Skala: 1:75</p>		
<p>Norconsult</p>		<p>Oppdragsnummer</p> <p>5014861</p>	<p>Tegningsnummer</p> <p>F200</p>	<p>Rev. no</p> <p>C03</p>	